


Схема теплоснабжения сельского поселения Большедворское Бокситогорского района Ленинградской области до 2035 г.

Схема теплоснабжения д. Большой Двор



№ п/п	Участок	Материал	Протяженность, м	Диаметр, мм
1	От котельной до ТК №1	сталь	147	150
2	ТК №1 до д. №14	сталь	31	76
3	От т/с до т/с обьектов	сталь	42,5	57
4	От ТК №1 до ТК №13	сталь	99	110
5	От ТК №13 до ТК №15	сталь	41	41
6	ТК №15 до д. №11	сталь	33,5	33,5
7	От ТК №11 до здания «Молодежка»	сталь	28,5	76
8	От ТК №13 до ТК №14	сталь	36	80
9	От т/с до д. №4	сталь	10	57
10	От ТК №14 до бани	сталь	37,5	57
11	От ТК №14 до д. №9	сталь	120,5	80
12	От т/с до д. №2	сталь	10	57
13	От т/с до д. №8	сталь	6,5	57
14	От т/с до д. №3	сталь	24	32
15	От ТК №1 до ТК №2	сталь	22,5	210
16	От т/с до д. №1	сталь	15	57
17	От т/с до д. №2	сталь	15	76
18	От т/с до обьектов	сталь	6,5	32
19	От ТК №3 до школьного вост.	сталь	23,2	57
20	От ТК №3 до ТК №5	сталь	60	210
21	От ТК №3 до здания «Молодежка»	сталь	21,6	57
22	От ТК №3 до ТК №4	сталь	42	210
23	От ТК №4 до ТК №9	сталь	95,5	150
24	От ТК №10 до ТК №11	сталь	35,5	76
25	От т/с до д. №11	сталь	11,5	57
26	От т/с до д. №6	сталь	16,5	57
27	От ТК №10 до д. №12	сталь	92	76
28	От т/с до д. №7	сталь	11,5	57
29	От т/с до д. №12	сталь	11,5	75
30	От ТК №10 до ТК №11	сталь	30	131
31	От ТК №11 до здания ДК	сталь	107	76
32	От ТК №11 до ТК №12	сталь	82,5	80
33	От ТК №12 до здания «Молодежка»	сталь	14,5	57
34	От ТК №12 до д. №5	сталь	130	80
35	От т/с до здания школы	сталь	65,5	80
36	От ТК №4 до ТК №5	сталь	4	210
37	От ТК №5 до ТК №6	сталь	146,5	210
38	От ТК №6 до д. №10	сталь	35	57
39	От ТК №6 до д. №17	сталь	28,5	57
40	От т/с до д. №18	сталь	16,7	57
41	От ТК №6 до ТК №7	сталь	138	210
42	От т/с до д. №15	сталь	29	57
43	От ТК №7 до ТК №8	сталь	24	210
44	От ТК №8 до территории «Мир»	сталь	20	57
45	От ТК №8 до д. №10	сталь	18	80
46	От ТК №7 до д. №20	сталь	126,5	76
47	От ТК №7 до местного сада	сталь	107,5	80

Условные обозначения:

- Котельная д. Большой Двор
- Участок тепловой сети
- Потребитель тепловой энергии
- Существующая тепловая камера

Схема теплоснабжения д. Дымы



Условные обозначения:

- Котельная д. Дымы
- Участок тепловой сети
- Потребитель тепловой энергии

№ п/п	Участок	Материал	Протяженность, м	Диаметр, мм
1.	От котельной до д. №1, 2	сталь	152,6	159
2.	От д. №1,2 до д. №3,4	сталь	53,4	159
3.	От т/с до д. №1	сталь	17	57
4.	От т/с до д. №2	сталь	20	57
5.	От т/с до д. №3	сталь	34,6	57
6.	От т/с до д. №4	сталь	21,4	57

Схема теплоснабжения сельского поселения Большедворское Бокситогорского района Ленинградской области до 2035 г.					
Изм.	Колуч	Лист	№ уч	Подпись	Дата
Разработал	Чайковский Я.С.				
Директор	Антонов С.А.				
Стадия					
Лист					
Листов					
1					
1					
ООО "ЭнергоАудит" Вологда					