

По состоянию на 30.06.2024 года были достигнуты следующие показатели надежности, качества и энергетической эффективности:

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1.	Показатели надежности		
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	1,80	0,0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		
	Большедворское СП	0,225	0,0
2.	Показатели энергетической эффективности		
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал		
	Большедворское СП	161,09	176,54
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		
	Большедворское СП	151,23	1,826
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
	Большедворское СП (в Гкал)	953,52	1 506,11
	Большедворское СП (в %)	11,02	35,86

Директор филиала

Дученко Р.В.