

Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский
Компания группы Veolia

17.01.2024 № 30

на № 42 от 16.01.2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная ст-сть меропр.), тыс.руб., с НДС	Плановый период реализации мероприятия, годы	Утверждено (план) на 2023 год, тыс.руб., с НДС	Фактически выполнено за 2023 год, тыс.руб., с НДС	Фактически выполнено на 31.12.2023 года, тыс.руб., с НДС (нарастающим итоном)
II	БОЛЬШЕДВОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ					
1.	Реконструкция существующей котельной	42 000,0	2021-2022	0,0	0,0	41 998,4
1.1.	Реконструкция котельной д.Большой Двор с переводом с угля/торфа на газ	42 000,0	2021-2022	0,0	0,0	41 998,4
1.1.1	Гидравлическая регулировка системы	1 000,0	2021	0,0	0,0	999,0
1.1.2	Приобретение добавок в систему для постоянного впрыска	1 000,0	2021	0,0	0,0	999,4
1.1.3	Перевод существующей котельной на природный газ с заменой 2х котлов	40 000,0	2022	0,0	0,0	40 000,0
ИТОГО по БОЛЬШЕДВОРСКОМУ СП:		42 000,0		0,0	0,0	41 998,4

Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский

187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул.Воронина, д.4 Тел./факс 8-813-66-24-555

ОГРН: 1047855170164
ИНН/КПП: 7802312374/471543001
boksitogorsk@nevaenergia.com

www.veolia.com

При этом в 2023 году АО «Нева Энергия» были достигнуты следующие показатели надежности, качества и энергетической эффективности:

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1.	Показатели надежности		
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	2,00	0,32
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		
	Большедворское СП	0,225	0,0
2.	Показатели энергетической эффективности		
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал		
	Большедворское СП	161,09	162,96
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		
	Большедворское СП	211,48	1,862
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
	Большедворское СП (в Гкал)	1 333,41	1 535,857
	Большедворское СП (в %)	15,41	22,95

Директор филиала

Дученко Р.В.

Орлова Ю.А.
8-813-74-2-19-08

Филиал АО «Нева Энергия» Бокситогорский
187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул.Воронина, д.4 Тел./факс 8-813-66-24-555

ОГРН: 1047855170164
ИНН/КПП: 7802312374/471543001

info@nevaenergia.com